广检集团
GTTC

CNAS 中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L10314

MA 170000113982

广州检验检测认证集团有限公司

报告编号：

委托单位：广州市净水有限公司石井净水分公司

报 告 说 明

1 基本信息

任务来源：	委托检测
委托单位	广州市[illegible]
单位地址：	广州市白云区[illegible]号和新农庄旁边的石井净水厂

2 检测内容和检测结果

检测类型	检测点位	样品状态描述	检测因子	频率	检测结果	单位	标准限值	评价
			pH值	1	7.79	无量纲	6-9	达标
			氨氮	1	0.286	mg/l	≤5	达标
			[illegible]	1	<0.005	mg/L	[illegible]	达标
			石油类*	1	0.15	mg/L	≤1.0	达标
水和废水	出水口	无色；无味；无肉眼可见物	[illegible]	1	未检出	mg/L	不得检出	达标
			[illegible]	1	[illegible]	mg/L	≤10	达标
			阴离子表面活性剂	1	<0.05	mg/L	≤0.5	达标
			余氯量	1	0.02	mg/L	/	/
			总氮	1	7.55	mg/L	≤15	达标
			总磷	1	<0.00003	mg/L	≤0.01	达标

			1.67	无量纲	/	/
氨氮	1	10.9	mg/L	/	/	
粪大肠菌群	1	5.1×10^5				

测.pH值测定 玻璃	/	pH 计/pns-3c	/	/	pH 值	电极法
GB 6920-86						
的测定 纳氏		紫外分光光度计UV-				水质 氨氮
1800				氨氮		试剂分光光度法

				生化需氧量	BOD5的测定 稀释接	0.5 mg/L
/LRH-250					种法 HJ 505-2009	

硫酸盐	铬酸钡分光光度法（B）（3.4.7.4）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	8 mg/L	722S	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-89	4 mg/L	万分之一天平/BSA224S	/
阴离子表面活性剂	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法GB/T 7494-87	0.05 mg/L	紫外分光光度计/UV-1800	/
总氮	碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法HJ 636-2012	0.05 mg/L	1800	/
总镉	石墨炉原子吸收法（B）（3.4.7.4）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）	0.00003 mg/L	原子吸收光谱仪/PINAACLE 900T	/
总磷	钼酸铵分光光度法GB/T 11893-89	0.01 mg/L	1800	/