

检 测 报 告

报告编号: GJGK 201908W0160

委托单位: 广州市净水有限公司龙归分公司

检测类别: 委托检测

报告日期: 2019 年 09 月 05 日

广州检验检测认证集团有限公司

(检测专用章)

检测专用章
(GJGK)

环境条件: 天气状况: 晴, 风速: 1.6m/s, 风向: 东风。


检测项目及结果

号	检测点位	主要声源	昼间 Leq 值, dB (A)	夜间 Leq 值, dB (A)		
				测量值	最大值	
	厂界北面外 1 米	工业噪声	52.2	42.4	55.5	▲1#
	厂界东面外 1 米		57.7	44.8	57.4	▲2#
	厂界南面外 1 米		53.0	45.7	47.9	▲3#
	厂界西面外 1 米		52.9	43.5	55.1	▲4#

、昼间噪声检测时间: 11:00-12:30; 夜间噪声检测时间: 22:00-23:00

备注:

点分布示意图及简要说明 (注: ▲代表噪声检测点○代表无组织废气检测点)



4 质量评价

表 3 无组织废气质量控制

室内空白、现场空白或试剂空白				
类型	检测项目	检测结果	控制范围	
室内空白	硫化氢	ND*0.001	<0.06 mg/m ³	
	硫化氢	<0.07 µg/10mL	<0.07 µg/10mL	
	氨	0.017 Abs	≤0.030 Abs	
现场空白	硫化氢	<0.07 µg/10mL	<0.07 µg/10mL	
	氨	0.000 Abs	≤0.030 Abs	
无氨水的检查	氨	0.014 Abs	≤0.030 Abs	
室内平行样或试剂平行样				

5 检测方法

5.1 检测方法

5.2 检测方法

5.3 检测方法

5.4 检测方法